

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новосибирску УНДиПР ГУ
МЧС России по Новосибирской области

(наименование органа государственного надзора)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 86 телефон: 226-92-66

E-mail: OND-Gorodskoy@yandex.ru

Предписание № 1074/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Юридическому лицу - Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №177»

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Новосибирска по пожарному надзору – начальника ОНД и ПР по г. Новосибирску УНД и ПР ГУ МЧС России по Новосибирской области А.С. Матвеева № 1074 от 25 мая 2019г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», «27» июня 2019 года государственным инспектором г. Новосибирска по пожарному надзору – ст. инспектором ОНД и ПР г. Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Мандровым С.В. проведена внеплановая проверка в отношении объекта защиты: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №177» по адресу: ул. Куприна, 4 совместно с директором Фукс Е.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности (установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности), выявленные в ходе проверки:

	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	2.	3.	4.	5.
1	Не проведен ремонт смонтированных установок автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре с учетом установленного оборудования о выводе сигнала о срабатывании средств противопожарной защиты в пожарную охрану, с учетом положений п. 14.3, п. 14.4 СП 5.13130.2009	п. 61, 63 ППР в РФ	01.06.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;


лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку: Ст. инспектор ОНД и ПР по г. Новосибирска УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО Мандров Сергей Викторович

«27» июня 2019г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

директор Фуке Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«27» июня 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.